

TAVOLA N.			TITOLO ELABORATO		
PdC 5a			PROGETTO ELETTRICO		
SCALA			DATA/EMISSIONE		NOME FILE
1:100 - 1:200 - 1:250			Febbraio 2021		EST12.pptx 18/01/21.pln
IDENTIFICAZIONE CATASTALE			Foglio n. 91 - Particella n. 566		
DESTINAZIONE URBANISTICA			P.R.G. - Zona Ed. agricola speciali - art. 91B5 666 N.T.A.		



PROGETTISTI E ARCHITETTI/CONC			ALTRI TECNICI		
Arch. ENNIO NONNI Via Togliatti, 152 48014 - Castel Boglioso (RA) Tel. 054465532 - Cell. 3302107586 nonni@ennionni.it - www.ennionni.it DT. NNNNNNNNNNNNN - P.I. 0285103035 Ordine degli Architetti di Ravenna n. 92			ING. GIANFRANCESCO BIANCHI Via Mazzini, 10 48014 - Castel Boglioso (RA) Tel. 054465532 - Cell. 3302107586 bianchi@ingegnerb.com - www.ingegnerb.com DT. NNNNNNNNNNNNN - P.I. 0285103035 Ordine degli Ingegneri di Ravenna n. 92		
Arch. ANNA CLAUDIA CIOGANI Via Mazzini, 10 48014 - Castel Boglioso (RA) Tel. 054465532 - Cell. 3302107586 cioganian@cioganian.it DT. NNNNNNNNNNNNN - P.I. 0285103035 Ordine degli Architetti di Ravenna n. 92			ING. GIANFRANCESCO BIANCHI Via Mazzini, 10 48014 - Castel Boglioso (RA) Tel. 054465532 - Cell. 3302107586 bianchi@ingegnerb.com - www.ingegnerb.com DT. NNNNNNNNNNNNN - P.I. 0285103035 Ordine degli Ingegneri di Ravenna n. 92		

LEGENDA CLASSIFICAZIONE AIEV VIE CAVO E TERRE	
	ZONA 22
	CANALE A FILO
	TUBO IN PVC DOPPIA PARETE INTERRATO
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO A PARETE
	CALATA IN TUBO ACCIAIO ZINCATO A MURO
	CONTATORE DI ENERGIA

LEGENDA ILLUMINAZIONE NORMALE/EMERGENZA E FORZA MOTRICE	
1	3FFILIPPI 58765 3F Linda LED Basic 2x23W L1570
2	3FFILIPPI 58616 3F Linda LED 2x30W L1570
3	3FFILIPPI 58600 3F Linda LED 2x24W EP L1270
4	3FFILIPPI 58624 3F Linda LED 2x30W/865 EP L1570
5	Disano 1789 Astro ATEX - UGR<25 - diffusore Disano 1789 24 led ATEX CLD CELL grey
6	Disano 2786 Astro LED - UGR<22 - diffusore Disano 2786 16 led CLD CELL-D grey
7	Disano 3381 Susa T3 - stradale Disano 3381 LED 104W CLD CELL grey
8	Disano 840 LED panel UGR<19
9	BEGHELLI TB16106 Granluce
Linea LED tipologia wall washer 12W	
	DEVIATORE UNIPOLARE n. 3
	INTERRUTTORE n. 21
	TESTATA BLINDOSBARRA 3P 25A n. 4
	CHIUSURA FINALE BLINDOSBARRA n. 4
	GRUPPO PRESE N. 10 COMPOSTO DA: 1 PRESA 3P+T 16A 1 PRESA 1P+N+T 16A
	GRUPPO PRESE N. 11 COMPOSTO DA: 2 PRESE STD GERITA 1 PRESA 10/16A
	PRESA CONTATTO PER CONDUTTORE DI PROTEZIONE N. 15
	ASPIRATORE MONOFASE 3000mc/h (0,1kW) N. 1
	QUADRO ELETTRICO

