

DDB/mp
PROT. N.

8473

LUGO,

23 NOV. 2017

ns. rif. 6240 e 7574/17

risposta a nota in data 19.10.17 n. 59828 pratica Suap 2109/2017

Oggetto: Convocazione della seconda seduta di conferenza dei servizi per l'ampliamento dell'esistente stabilimento produttivo, sito in via Dei Filippi n. 23 in località Voltana in comune di Lugo, in un'area della superficie complessiva di 20.384 mq. Proponenti i sig. Adriano e Carlo Petteni, Angiolina Cocchi e la ditta La Buona Frutta S.p.A. soc. agr. cons. Scarico indiretto nel canale di scolo consorziale "Fossa Raulla", bacino del Canale di Bonifica in destra di Reno. Parere di invarianza idraulica.

Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Sportello Unico per le Attività Produttive
Piazza Trisi, 4
48121 Ravenna (RA)

Inviata via pec a

pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

E, per conoscenza

Studio Tecnico
Dott. Ing. Stefano Alberani
Piazza Unità, 3
48022 Lugo (RA)

Inviata via pec a

stefano.alberani@ingpec.eu

“ “ “

Al capo reparto
Sig. Gabriele Arniani
Sede

Con riferimento alla richiesta di parere indicata a margine e di pari oggetto, preso atto della documentazione integrativa trasmessa, richiamati:

- i disposti di cui all'art. 20 del Piano Stralcio per il Bacino del torrente Senio, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con Delibera n. 2/2 del 08.06.2001, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1945 del 24.09.2001.
- la Direttiva per la Sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di Pianura nel bacino del Reno, approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con Delibera 1/2 del 25.02.2009;
- la Variante adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno n. 1/1 del 05.03.2014 approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 857 del 17.06.2014 a seguito di modifiche ed integrazioni ex art. 24 comma 6 delle norme relative all'art. 20 sul controllo degli apporti d'acqua;

- l'ulteriore Progetto di Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani stralcio di Bacino adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale in data 27.04.2016 n. 1/2;
- la Direttiva Europea 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione di Rischi di Alluvioni recepita nell'ordinamento Italiano con D.Lgs n. 49 del 23.02.2010;

preso atto

- che l'intervento non interferisce con la rete scolante ed irrigua consorziale;
- che nel progetto allegato è stata prevista una struttura idraulica in grado di invasare un volume di acqua pari a 284,90 mc, conforme ai valori indicati dalle norme sopra indicate;
- preso atto delle dichiarazioni del progettista, in ordine ai disposti di cui alla succitata Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi idrografici di Pianura,

si dà atto che l'opera risulta cautelativa nei confronti delle esondazioni derivanti dalla rete idraulica consorziale e si esprime, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, solo dal punto di vista idraulico, parere favorevole in ordine allo scarico delle acque meteoriche dello stabilimento oggetto di ampliamento.

Ai fini di un più efficace smaltimento delle acque provenienti dallo stabilimento e dal bacino di laminazione, sarà necessario prevedere la condotta tarata del diametro di 150 mm, recapitante al punto "7", ad una quota uguale o inferiore della rete fognaria posta a monte della stessa.

Il presente parere è subordinato alla verifica finale da parte dello scrivente delle opere idrauliche eseguite, pertanto il proponente dovrà comunicare la data di fine lavori tale da porre il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico nelle condizioni di effettuare il sopralluogo di riscontro di competenza.

Con distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Tecnico Agrario
(Dott. Ing. Elvio Gangini)

