



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Ufficio Prevenzione Incendi

tel. 0544-281512 - fax 0544-281513

Al legale rappresentante
La Buona Frutta Soc. Agricola
Via dei Filippi, 23
48022 Lugo

Pratica n. 7562

All' Unione dei Comuni della Bassa Romagna
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

OGGETTO: Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151.
Società "La buona frutta S.p.A." sita in via dei Filippi 23, Voltana - Lugo
Attività n. **1.1.c**, **36.1.b** e **44.2.c** dell'allegato I al DPR n. 151/2011.
Il funzionario istruttore: S.D.A.C.E. Maurizio Palazzi

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuta in data 10.8.2017 relativa a quanto in oggetto indicato, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, **dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:**

1. l'impianto frigorifero ad ammoniaca dovrà essere conforme alla normativa tecnica di riferimento di cui alle norme UNI EN 378 ed al D.M. 10.6.1980.
2. l'idrante n. 19 dovrà essere avvicinato il più possibile alla porta di accesso del corridoio sopracelle al piano primo.

Il presente parere non sostituisce quello espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per l'utilizzo dei gas tossici


Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	
V.le Randi 25 - 48121 Ravenna e-mail ordinaria: comando.ravenna@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it	Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545 e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:

1. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (**mod.PIN 2.2 – 2012_CERT.REI**) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
2. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (**mod.PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.**) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
3. Dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 per i sottoriportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 7 agosto 2012, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
 - trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
 - deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di gas infiammabili;
 - estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
 - rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

PAL/pt



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	
V.le Randi 25 – 48121 Ravenna e-mail ordinaria : comando.ravenna@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it	Sala operativa : tel 0544-281515 Fax 0544-404545 e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it