

OGGETTO: DM 17/01/2018 e Circolare 7/2017 – Classe d'Uso per strutture destinate alla telefonia mobile di Nuova Costruzione.

Con riferimento tanto a quanto al §2.4.2 del DM 17/01/2018 (NCT 2018), al Decreto CDPC 3685 del 21/10/2003 ed alla DGR Emilia Romagna 1661 del 02/11/2009; Allegato A; una nuova infrastrutturazione per la allocazione di impianto ed apparecchiature per la telefonia mobile si ritiene rivesta sempre ed appieno funzionalità nella gestione delle esigenze di protezione civile e dell'emergenza in caso di calamità.

Per tale ragione è sempre da ritenersi quindi struttura da classificarsi in classe d'uso IV.

Non di meno nella prima e disponibile revisione degli strumenti urbanistici in essere, verrà inserita ulteriore ed espressa dicitura al riguardo.

E' infine fatto salvo quanto al §4.9.4 e 4.9.5 Rue vigente (link: <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Urbanistica/Regolamento-Urbanistico-Edilizio-RUE>) in ordine alla RSL.



Il Responsabile del Servizio Sismica
Ing. Arch. Fabio Minghini